HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Metrel Apparatentesters Omega GT

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Metrel |
| ETIM productklasse | Apparatentester |
| Visuele inspectie | Ja |
| Display | LCD-kleurenscherm met touchscreen |
| Eigen visuele inspectie checklist | Ja |
| Automatische testprocedure | Ja, programmeerbaar |
| Programmeerwijze testprocedure | PC-software en Android app |
| Indicatie/aanduiding | Grafisch |
| Testspanning isolatieweerstand | 50 - 500 V |
| Grenswaarde-indicatie | Ja |
| Helpfunctie | Ja |
| Actief testen | Ja |
| IEC Kabeltest | Ja |
| Contactstroom | Ja |
| Vermogensmeting | Ja |
| Aansluiting voor externe meetadapter | Ja |
| Aansluiting voor lekstroomtang | Ja |
| Geheugentype | SD-card |
| Android app | Ja |
| Communicatie | RS-232, USB, Bluetooth |
| Rapportagesoftware | Standaard |
| NEN 3140 (elektrische arbeidsmiddelen) | Ja |
| Voeding primair | Netvoeding |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Testing according to IEC/EN 62353 | Nee |
| Testen volgens IEC/EN 62353 | Nee |
| Kalibratiecertificaat | Ja |
| Testen van verlengingsleidingen | Ja |
| Testing according to IEC/EN 60974-4 | Ja |
| Testen volgens IEC/EN 60974-4 | Ja |
| Verschilstroommethode | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Isolatieweerstandsmeetbereik | 199.9 M Ohm |
| Uitvoering van de interface | USB-A |
| Printeruitgang | Bluetooth |
| Automatisch testverloop | Ja |
| Alternatieve methode | Ja |
| Directe methode | Ja |
| Spanningsmeting | Ja |
| Geschikt voor gebruik door een geïnstrueerd persoon | Nee |
| Te gebruiken door een voldoende onderricht persoon (VOP) | Nee |
| Aardingsweerstandsmeetbereik | 1000 Ohm |
| Veiligheidsaarddraadstroom | Ja |
| Printer geïntegreerd | Nee |
| Verbruikerstroommeting | Ja |
| Leakage current measuring DC | Nee |

Datum: 11 - 11 - 2026

| | | |
|---|---|---|
| **MI3360** | **MI3360** | **Nee** |
| **MI336025A** | **MI336025A** | **Nee** |
| **MI3360M** | **MI3360M** | **Ja** |
| **MI3360F** | **MI3360F** | **Nee** |